



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 1  
имени семи Героев Советского Союза,  
выпускников школы, г. Славянска-на-Кубани  
муниципального образования Славянский район  
Троицкая ул, 271, г. Славянск-на-Кубани,  
Краснодарский край, 353560,  
тел.(факс): (86146)2-11-42  
е-mail: [Iwkola\\_snk@mail.ru](mailto:Iwkola_snk@mail.ru)  
ОКПО 39747519 ОГРН 1022304649839  
ИНН 2349010540 КПП 234901001  
от 17.10.2022 № 379

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об устранении нарушений,  
обозначенных в представлении  
от 23.09.2022 б/н

Начальнику ОНД и ПР  
Славянского района  
полковнику внутренней  
службы

Ю.А. Орлову

Уважаемый Юрий Александрович!

По факту устранения замечаний, выявленных в ходе выездной плановой проверки 16 сентября 2022 года в рамках Федерального государственного пожарного надзора проведены следующие мероприятия:

1. Эвакуационный выход с 1 этажа здания школы на задний двор имеет высоту 1 м 80 см и ширину 1 м 20 см, данная стена является несущей и соответствует проекту.

2. Эксплуатационные испытания ограждений на крышах на предмет противопожарной безопасности проводились 27.07.2017 г., о чем составлен соответствующий протокол испытаний.

В 2023 году будет проведена замена кровли (соответствующие документы подготовлены), поэтому испытания в июне 2022 года не проводились.

3. На управление образования написано письмо с просьбой о выделении денежных средств на установку противопожарных дверей в помещение серверной, библиотеки, книгохранилища, а также дверей, ведущих из коридора на лестничную клетку 1,2 этажей.

4. С НП учебно-методический центр «Славянский» заключен договор, оплачен счет 07.10.2022 г. на проверку наружных водопроводов в части водоотдачи.

5. На дверцах пожарных шкафов нанесена аббревиатура «ПК», порядковый номер.

6. Запланирована замена двери на пути эвакуации на 3 этаже.

7. Произведена перезарядка огнетушителей 03.10.2022г.

8. Установлено устройство для самозакрывания на двери 1 этажа.

9. На ИП Кочу Н.А. сделана заявка для оборудования АПС помещения технического персонала.

10. Помещение электрощитовой освобождено от горючих материалов.

11. В местах установки пожарных приемно-контрольных приборов добавлена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты с указанием линии связи пожарной сигнализации.

12. Закуплены фонари для охранников МБОУ лица №1

13. АПС приведена в рабочее состояние обслуживающей организацией.

Директор МБОУ лица №1



Л.И. Белик